

 AB 591	POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU ODDZIAŁ LABORATORYJNY 26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023	Numer : 1698/S Egzemplarz: 1/3 Data sporządzenia sprawozdania: 22.10.2021r.
	Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

I Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 11.10.2021 r./12.10.2021r.

II Próbką pobrana przez: PSSE Płock p. M. Kędziora

III Próbką pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN -ISO 5667-5:2017-10

IV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny Gulczewo

V Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania próbki: Stacja Sprzedaży Paliw „ANIRAM”, kran przy bufecie Cekanowo ul. Płocka 24

VII Adresat / Zleceniodawca: Gmina Słupno 09-472 Słupno ul. Miszewska 8 A

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Parametr	Norma / metoda	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość *	J.m.	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami*
1.	Benzeno(b)fluoranten	A } PB.01.SAS wyd.1 z dn.08.08.2019	< 0,002 ¹⁾	Σ WWA 0,100	µg/l	---
2.	Benzeno(k)fluoranten		< 0,002 ¹⁾		µg/l	
3.	Benzeno(ghi)perylen		< 0,002 ¹⁾		µg/l	
4.	Indeno(1,2,3-cd)piren		< 0,002 ¹⁾		µg/l	
5.	Benzo(a)piren	A PB.01.SAS wyd.1 z dn.08.08.2019	< 0,001 ¹⁾	0,01	µg/l	---
6.	Rtęć	A PB.02.SAS wyd.1 z dn.15.07.2019	< 0,4 ¹⁾	1,0	µg/l	---

AUTORYZOWAŁ:

ASYSTENT


*- Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A – badanie akredytowane

1) – poniżej granicy oznaczalności

Termin wykonania badań: 12.10.2021r. – 20.10.2021r.

Opłata za badanie (netto) : 411,00 zł

Zatwierdził:

Kierownik Sekcji Laboratoryjnej
 Higieny Komunalnej

 mgr Małgorzata Suski, licz

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.

Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych przez Klienta w punktach od I do VII .

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 1698/S